



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.02.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 3/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji projektowej BIM budynku Administracji 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1**

**Pytanie 1:** Prosimy o zmianę zapisu "Wykonawca w Planie BIM ujmie co najmniej informacje, które przedstawia Tabela 5 oraz zakres uzgodniony na spotkaniach.", na "Wykonawca w Planie BIM ujmie co najmniej informacje, które przedstawia Tabela 5 oraz zapewni, że będzie zgodny z szablonem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii co do wymaganego zakresu informacji w nim zawartych". Informacja, że wykonawca będzie zobowiązany ująć "zakres uzgodniony na spotkaniach" w znaczny sposób utrudnia wykonanie wyceny tego zakresu, ponieważ Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć przebiegu spotkań.

**Odp: Zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu.**

**Pytanie 2:** Prosimy o zmianę zapisu z "Brak konieczności modelowania otworów o powierzchni mniejszej niż 0,01m<sup>2</sup>." na "Brak konieczności modelowania otworów o średnicy 15cm lub boku 15cm". Taki zapis jest obecnie standardem - modelowanie otworów poniżej tego wymiaru jest bezcelowe, ponieważ te mniejsze od wskazanej wartości nie wymagają uwzględnienia podczas wykonywania szalunku i zbrojenia. Zmiana zapisu pozwoli uzyskać korzystniejsze oferty przetargowe bez obniżenia jakości dokumentacji z punktu widzenia wykonawstwa.

**Odp: Brak zgody na modyfikację zapisu. Ze względu na potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu jakości dokumentacji poprzez możliwość weryfikacji dokładnego rozmieszczenia otworów w przegrodach strukturalnych Zamawiający ustala maksymalną wielkość otworów niemodelowanych na 0,01m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 3:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej - online

**Odp: Zamawiający dopuszcza by szkolenia mogły odbywać się w formie zdalnej.**

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/8105982