

Golczewo, 25.03.2024 r.

ZZF.271.3.2024

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.3.2024

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Golczewo”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający – Gmina Golczewo przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści swz wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 19

Zgodnie z uzupełnioną przez Zamawiającego specyfikacją techniczną, należy zastosować mieszanki mineralno – asfaltowe KR3-4, natomiast w opisie technicznym wskazano konstrukcję KR2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. W przypadku konieczności spełnienia wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe dla KR3-4, prosimy o możliwość zastosowania do warstwy wiążącej asfaltu 35/50, który pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź:

Należy zastosować Mieszankę KR1-2 oraz wyraża się zgodę na zastosowanie asfaltu 35-50.