

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Tomysłu
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
ZP.272.39.2022

Nowy Tomyśl, 8 grudnia 2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „**Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szanieckiej**”

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:

Proszę o doprecyzowanie odpowiedzi dot. montażu okien:

Odpowiedź Zamawiającego:

należy montować okna w zewnętrznym licu ściany lub na konsolach. Izolację cieplną naklejać z zakładem na stolarkę okienną na 2-3 cm. Dla wzmocnienia występujących krawędzi docieplenia należy stosować systemowe narożniki (kątowniki) aluminiowe z siatką lub systemowe pcv wklejane pod siatkę z włókna szklanego. Do montażu okien stosować taśmy paroizolacyjne od wewnątrz oraz wiatroizolacyjne od zewnątrz.

Pytanie:

W związku ze sposobem montażu okiem w licu ściany należy pomniejszyć gabaryty okien czy przewiduje się ingerencję w konstrukcję ściany (węgarki)?

Odpowiedź:

W celu prawidłowego montażu okien należy przewidzieć skucie węgarków.

STAROSTA

/-/ Andrzej Wilkoński