



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Projekt pn. **Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko ORLIK - 2012" w Kluczborku**
współfinansowany ze środków finansowych w ramach
**Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja
pilotażowa 2022**

Kluczbork 29.06.2023 r.

GM.271.15.2023.MC

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.
„Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku ORLIK w Kluczborku”

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 27.06.2023 r.:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o wysokości włókna min. 60mm z wagą włókna na poziomie min. 1690g/m² przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań Zamawiającego? Taka zmiana nie będzie miała wpływu na jakość oferowanej nawierzchni, ponieważ proponujemy tylko obniżenie wagi włókna o 10 g/m². Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. W celu uniknięcia zarzutów ograniczenia konkurencji prosimy o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i posiadającego certyfikat FIFA Quality Pro, jako systemu równoważnego do wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o parametrach wynikających z punktu 4.2.1. załącznika pn.: „Zmieniona Specyfikacja Orlik z dnia 29.06.2023.pdf”.

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 28.06.2023 r.:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach, które są potwierdzone w raporcie z badań na zgodność z FIFA: 1. waga włókna - min. 1 690 g/m² 2. wysokość włókna - 45 - 60.3 mm 3. ilość włókien - min. 120.000 szt/m² 4. waga - min. 12.600 dtex 5. grubość każdego włókna - min. 310 i 330 mikronów 6. ilość pęczków - min. 10.000 szt/m² 7. Typ trawy - monofil prosty o jednym kształcie włókna 8. trawa - tuftowana, polietylenowa 9. zasyпка - granulata EPDM z recyklingu i piasek kwarcowy w ilości określonej przez producenta nawierzchni. Nie dopuszcza się granulatu SBR. 10. wodoprzepuszczalność dla całego systemu: min. 2000 mm/h
Proponowana nawierzchnia posiada komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i dodatkowo przeszła certyfikację na poziomie min. FIFA Quality na wielu obiektach. Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu, jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów sztucznej trawy w zakresie min. wagi włókna i wysokości włókna zgodnie z punktem 4.2.1. załącznika pn.: „**Zmieniona Specyfikacja Orlik z dnia 29.06.2023.pdf**”

Pytanie z pisma Wykonawcy z dnia 28.06.2023 r.:

Pytanie nr 1:

Proszę o zweryfikowanie powierzchni istniejącego boiska. Dokumentacja projektowa na budowę tego boiska w 2010r. podaje, że wykonać należało boisko o wymiarach 30 m x 62m tj. 1860m², a nie jak podaje przedmiar robót 1984m². Również pomiary w terenie oraz pomiary na Google Maps sugerują, że powierzchnia boiska jest mniejsza. W związku z przyjętym wynagrodzeniem kosztorysowym odpowiedź na to pytanie jest niezbędna do rzetelnego sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany w przedmiarze robót ze względu na kosztorysowe wynagrodzenie wykonawcy.

Podpisał:

/-/ Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka