



Poz.7.1/7.2 Ława fundamentowa



UWAGA:

Należy dodać startery pod słupy (pokazane na rysunkach słupów)

Poz.7.3 Ława fundamentowa



UWAGA:


Fundament należy wykonać w poziomie fundamentu istniejącego. W profilu nr 3 badań gruntowych głębokość gruntu nienośnego zalega do 1,80 m p.p.t. Grunt należy uzupełnić chudym betonem C8/10 do poziomu posadowienia.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ


POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN	
							ø6	ø12
Poz. 7.1–7.5 – Ława fundamentowa								
7.1–7.5	1	6	1.235	130	1	130	160.55	
	2	12	53.000	4	1	4		212.00
	3	6	1.135	47	1	47	53.35	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							213.90	212.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							47.48	188.26
MASA CAŁKOWITA [kg]							235.74	

- 1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
- 2) Opis długości haka: gabarytowy
- 3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Poz.7.4 Ława fundamentowa



Poz.7.5 Ława fundamentowa



BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN (RB500W)
OTULINA 5CM

Rozpatrywać razem z rys. architektonicznymi, branżowymi oraz gabarytowymi i zbrojeniowymi przyległych elementów konstrukcyjnych.

etap: PROJEKT TECHNICZNY		<div><p>AL. JANA PAWŁA II 20 64-500 SZAMOTULY 61 292 28 21/61 293 21 44 www.vowie.com.pl biuro@vowie.com.pl</p></div>
nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY		
adres inwestycji: ul. Szkolna 3A, Góra, 62-080 Tarnowo Podgórne dz. nr ewid.: 117		
inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne		
nazwa rysunku: Poz. 7.1 - 7.5 Ława fundamentowa		skala: 1:20
konstruktor: mgr inż. Małgorzata Galas-Siemieniak upr. nr 95/P/99		nr rysunku: K1
asystent konstruktora: mgr inż. Filip Kwiatkowski		
wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów zabronione		data: 22.07.2024