

25
Białystok, dniastycznia 2021r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania numer: 55/PN/2020 na „Remont budynku nr 2 na terenie Składu
Osowiec (K-466)”*

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – 25 Wojskowy oddział w Białymstoku przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Jaka treść ma być utworzona literami z blachy mosiężnej i jak grube mają być litery (grubość blachy) jeśli mają być w 3D ? Czy godło ma być 25 WOG ? Gdzie i w jaki sposób mają być montowane litery (na elewacji)?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że treść będzie się składać z 51 liter, litery nakładane proste (nie kursywa) o wysokości do 25 cm z blachy mosiężnej w kolorze złotym (3D) szt 51, gr min. 10 mm. Godło państwowe (wizerunek orła w koronie) mosiężne, o wymiarach 35x35 cm szt. 4. Montaż liter na ścianach wewnętrznych budynku za pomocą 2 nagwintowanych kołków rozporowych. Litery od tylnej strony powinny posiadać dwa nagwintowane otwory do montażu kołków.

Pytanie 2

Prosimy o podanie parametrów tablicy informacyjnej podświetlanej i czy ma być ona montowana na zewnątrz budynku czy wewnątrz ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zamontować tablice informacyjne wewnętrzne o wymiarach 2,0x1,2 m w ilości 2 szt. Wykończone fabrycznie. Otwierane lub uchylane z zamkiem na kluczyk, wyposażone w oświetlenie typu LED wnętrza tablicy. Głębokość tablicy min. 70 mm.

KOMENDANT



ppłk Krzysztof LENKIEWICZ