



SZPITAL POWIATOWY

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
77-400 Złotów, ul. Szpitalna 28

Nr KRS 0000011762 – Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

NIP 767-14-49-305 REGON 000300009

tel. sekr. 067-263 25 10, tel. centr. 067-263 22 33 faks: 067-263 58 78

BDO: 000092629

www.szpital.zlotow.pl

e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2022
PN-ISO 45001:2018



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Ministerstwo
Zdrowia

SZP-NZP/158/2025

Złotów, dnia 22.10.2025 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie **podstawowym**, oznaczonego symbolem **11/ZP/2025**, którego przedmiotem jest: „**Modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie**” dla przedsięwzięcia pn. „**Modernizacja infrastruktury Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w zakresie rozszerzenia dostępności udzielanych świadczeń przez Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z zakupem wyposażenia**” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”.

Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SWZ złożony przez Wykonawcę wpłynął po terminie wyznaczonym do składania wniosków, jednakże Zamawiający udziela wyjaśnień w poniższy sposób:

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytanie nr 43

Czy montaż sprężarkowni powietrza przeznaczonej do produkcji sprężonego powietrza medycznego o łącznej mocy minimum 21 kW, będzie wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **potwierdza powyższe**.

Pytanie nr 44

Czy montaż agregatu próżniowego przeznaczonego do produkcji próżni medycznej o łącznej mocy minimum 9 kW, będzie wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający **potwierdza powyższe**.

II. Modyfikacje treści SWZ

W związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienia treści SWZ po terminie wskazanym w art. 284 ust. 2 i jednocześnie udzieleniem wyjaśnień przez Zamawiającego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższy sposób:

1. W **Rozdziale XVII** SWZ, **ust. 1**, który otrzymuje **nowe brzmienie**:

„Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia **22 listopada 2025 r.**”

2. W **Rozdziale XVIII** SWZ, **ust. 1 i 3**, który otrzymuje **nowe brzmienie**:

ust. 1 – „Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego na stronie danego postępowania w terminie do dnia **24 października 2025 r.** do godziny 09:00”.

ust. 3 – „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 października 2025 r.** o godzinie 09:05”

III. Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia i dokonane zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a tym samym Wykonawcy są zobligowani uwzględnić wszystkie dokonane zmiany przy sporządzaniu oferty.

IV. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i 7 ustawy Pzp, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dokonaną zmianę treści SWZ oraz informację o przedłużonym termionie składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na stronie prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1168104>

W załączeniu:

SWZ – zmiana 3 (**zmiany zaznaczono kolorem różowym**).

Dyrektor Szpitala Powiatowego
im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
mgr Aneta Kaufka
/podpis na oryginale/

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1168104>)

2. a/a - dokumentacja postępowania

Sporządziła: Bożena Schmidt – Specjalista ds. zamówień publicznych,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl