










Legenda:

-  - N gniazd 2p+z 1f 16A
-  - N gniazd 2p+z 1f 16A IP44
-  - N gniazd logicznych internetowych RJ45
-  - Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących
-  - wypust zasilający 2p+z 1f
-  - punkt resetowania systemu przyzywowego
-  - wyłącznik sufitowy z ciągnem systemu przyzywowego
-  - sygnalizator naddrzwiowy systemu przyzywowego
-  - centrala systemu przyzywowego

Montaż pod umywalką
zasilanie podgrzewacza wody

Montaż pod blatem na ścianie

Montaż nad otworem drzwiowym
zasilanie drzwi przesuwnych.
Dodatkowo doprowadzić przewody
HTKSH PH90 3x2x0,8 od drzwi
przesuwnych do centrali SSP.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 564/2017 z dnia 01.08.2017 w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitariatów, dziennika podawczego i wejścia do budynku.

Inwestor: Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: Dębica, ul. Ratuszowa 2, dz. nr ewid. 481/53, obr. 0001, gmina Dębica Miasto

Przedmiot rysunku: Instalacja elektryczna dziennik podawczy, wejście i toaleta na parterze - gniazda elektryczne

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawił: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09

Opracował:

Skala:

1:50

Data opracowania:

Wrzesień 2021r.

Nr rysunku:

E-01