








Legenda:

-  - N gniazd 2p+z 1f 16A IP44
-  - wypust zasilający 3p+z 1f
-  - punkt resetowania systemu przyzywowego
-  - wyłącznik sufitowy z ciągnem systemu przyzywowego
-  - sygnalizator nad drzwiowego systemu przyzywowego
-  - oporawa przykręcana LED 24W 1960lm IP44
-  - łącznik jednobiegunowy


Gniazda

Montaż pod umywalką
zasilanie podgrzewacza wody

Załączanie łącznikiem oświetlenia.
Wentylator osiowy z opóźnieniem wyłączenia

Oświetlenie

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR

	EL-MAR Usługi Elektryczne Mariusz Markowski Grabiny 118E 39-217 Grabiny	tel. 516 115 204 e-mail: elmar@interia.pl
Temat: Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 564/2017 z dnia 01.08.2017 w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitariatów, dziennika podawczego i wejścia do budynku.		
Inwestor: Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica		
Lokalizacja: Dębica, ul. Ratuszowa 2, dz. nr ewid. 481/53, obr. 0001, gmina Dębica Miasto		Skala: 1:50
Przedmiot rysunku: Instalacja elektryczna poddasze (fragment) toalety dla niepełnosprawnych - gniazda, oświetlenie		Data opracowania: Wrzesień 2021r.
Projektował:	mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09	Nr rysunku: E-04
Sprawdził:	mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/POOE/09	
Opracował:		