


Centralka w pomieszczeniu nadzorującym / identyfikacja pomieszczeń
Wezwanie włącznikiem pociagowym
Kasowanie przyciskiem z lampką
Sygnalizator nad drzwiami

Przewody nieoznaczone - 0,5mm2
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie z kasownikiem
Zworki w kasowniku rozłączyć
Zworki w przyciskach ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2

Inwestor			
Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Starej Szkoły w Zespole Szkół im. Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Brańsku	Data	2022.04.04
		Skala	---
		Nr rys.	23
Tytuł Rysunku	SCHEMAT IDEOWY INSTALACJA PRZYZYWOWA		PTW
Jednostka projektowa			
<div>ATELIER >> ZETTA <<</div> <div>SIEDZIBA: ul. Pratułńska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: +48 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48 www.zetta.com.pl ODDZIAŁ: ul. Surowska 2/11, 15-442 Białystok, tel: +48 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69 e-mail: zetta@zetta.com.pl</div>			
		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant inst. elektryczne	mgr inż. Wojciech Grudziński	BL 138/92 PDL/IE/0416/01	
Sprawdził inst. elektryczne	mgr inż. Marek Jodkowski	BL 63/02 PDL/IE/0017/06	