



RZUT PODDASZA
SKALA 1:100



LEGENDA

- 1 2 3
- n/t GNIAZDO WTYKOWE, POJEDYNCZE, N/T, IP44
- n/t GNIAZDO WTYKOWE, PODWÓJNE, N/T, IP44
- 1f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1–FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m
- 3f WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3–FAZ
ZAPAS PRZEWODU 1,0m
- R... ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- TSO SZAFKA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
- RP ROZDZIELNICA RP (ZASILANIE URZĄDZEŃ OCHRONY PPOŻ)




- PRZEJŚCIE KABLI/PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
PRZEZ KONDYGNACJĘ
- MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW,
GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNIANIA POTENCJAŁÓW
- UZIEMIENIE WYKŁADZINY ANTYELEKTROSTYCZNEJ
PROJEKTOWANA SWP – BEDNARKA FnZn25x4
- POLĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
- UZIOM SZPILKOWY, $R_u < 10 \text{ OHM}$


Samoczynne
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN–S 400/230V

LEGENDA:

- - ZAKRES OPRACOWNIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
- WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA



Inwestor			
Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Starej Szkoły w Zespole Szkół im. Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Brańsku	Data	2022.04.04
		Skala	1:100
		Nr rys.	10
Tytuł Rysunku	RZUT PODDASZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		PTW
Jednostka projektowa			
ATELIER >> ZETTA <<  SIEDZIBA: ul. Prutulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel.: +48 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48 www.zetta.com.pl 00021A: ul. Suraska 2/11, 15-442 Białystok, tel.: +48 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69 e-mail: zetta@zetta.com.pl			
		nr uprawnień / izba podpis	
Projektant inst. elektryczne	mgr inż. Wojciech Grudziński	BL 138/92 PDL/IE/0416/01	
Sprawdził inst. elektryczne	mgr inż. Marek Jodkowski	BL 63/02 PDL/IE/0017/06	