



WZ.52840.15.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 kwietnia 2022 r. złożonego przez Pana Zenona Zabagło – posiadającego pełnomocnictwo do działania i reprezentowania w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta Brańsk, ul. Rynek 8, 17 – 120 Brańsk, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych, spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowanej dnia 05 kwietnia 2022 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Piotra Janusza Gilewskiego, nr uprawnień KG PSP 470/2005 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Zbigniewa Głińskiego, Centralny Rejestr Rzeczoznawców 43/04/R/C, dla budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7, 17-120 Brańsk, **postanawiam wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych w budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7, 17-120 Brańsk, polegających na:**

1. Zastosowaniu drzwi na klatki schodowe z cechą dymoszczelności,
2. Zastosowaniu drzwi do kondygnacji podziemnej w klasie odporności ogniowej EI60,
3. Wyposażeniu wszystkich dróg ewakuacyjnych, w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno – budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt 6.3 przedłożonej ekspertyzy technicznej, tj.:

1. Braku zachowania szerokości spoczników w klatkach schodowych:
 - rzeczywista szerokość spoczników klatki schodowej K1 nie mniejsza niż 1,225 m, przy wymaganej szerokości 1,5 m,
 - rzeczywista szerokość spoczników klatki schodowej K2 nie mniejsza niż 1,21 m, przy wymaganej szerokości 1,5 m,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) odstąpiono od szczegółowego

uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu – pozostałe, ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącząc z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej, opracowaną dnia 05 kwietnia 2022 r. przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Piotra Janusza Gilewskiego, nr uprawnień KG PSP 470/2005 oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Zbigniewa Glińskiego, Centralny Rejestr Rzeczoznawców 43/04/R/C, dla budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku, ul. Armii Krajowej 7, 17-120 Brańsk.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podlaski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Robert Tadeusz Dzierżek
Z-ca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. Atelier Zetta Zenon Zabagło
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP w Białymstoku
ul. Warszawska 3, 15 – 062 Białystok.