

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 000587/24

Nr dokumentu: 0026/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 15.03.2024r

Dotyczy: postępowania przetargowego na Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1) Zgodnie z Warunkami technicznymi pkt. 2.3.16 dla wszystkich węzłów należy przewidzieć zawór stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej – z wyjątkiem węzła dla adresu: ul. Dickensa – Andersena – budynek F3 – zadanie 1.1.

Zgodnie z „druk doboru swc 2024 post. I” zaworów stabilizacji ciśnienia nie należy stosować w węzłach przy ul. Poezji dz. nr 1234, 877, 878 - budynek A, ul. Poezji dz. nr 1234, 877, 878 - budynek B oraz Dickensa (Andersena) - budynek F2.

Proszę o informację, czy we wszystkich 3 węzłach **nie należy** stosować zaworu stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej ?

Odp.: Z zaworu Δp rezygnujemy jedynie w przypadku węzła dla adresu: ul. Dickensa – Andersena – budynek F3 – zadanie 1.1.

2) Proszę o informację, czy w węźle przy ul. Dickensa – Andersena – budynek F3 – zadanie 1.1. należy zastosować regulator pogodowy 5571 firmy Samson?

Odp.: Tak

Sprawę prowadzi Klaudia Buchta tel. 32 335 02 08

