

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC

1. Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych

- a) W kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 1 (poz. Nr I.1 i I.2 załącznika nr 1) od palenisk kotłów parowych opalanych paliwem gazowym (olejowym) 2 szt. oraz 1 szt. od paleniska kotła wodnego z palnikiem gazowym, 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3);
- b) W kotłowni wodnej w bud. ZBO- kominy stalowe śr.300 mm -2 szt. (poz. Nr II.1 załącznika nr 1), 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3);

2. Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych:

- a) W kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 1 (poz. Nr I.3, I.4 i I.5 załącznika nr 1) od czerpni do wywiewu 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3);
- b) W kotłowni wodnej w bud. ZBO- przewody wywiewne śr.300 mm – 2 szt. (poz. Nr II.2 załącznika nr 1), 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3);

3. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń kominowych (poz. Nr I i II załącznika nr 1) z wydaniem protokołu okresowej kontroli – 1 raz w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 3).

4. W przypadku zakłóceń wynikających z wadliwej pracy emiterów odprowadzających spaliny należy podjąć działanie interwencyjne w ciągu 6 godz. od otrzymania zgłoszenia.

Uwaga: Kwotę za usługę awaryjnego czyszczenia należy uwzględnić w cenie oferty