



Antoni Przybylski &lt;systema.przybylski@gmail.com&gt;

---

**Budowa drogi na Os.Tygrysim w Dachowej gm. Kórnik**1 wiadomość

---

**Olga Stachowska** <olga.stachowska@aquanet.pl>

16 września 2021 11:50

Do: systema.przybylski@gmail.com

Numery spraw: IBM/80-9-1/946/2021

Inwestor:

Miasto i Gmina Kórnik

Pl. Niepodległości 1

62-035 Kórnik

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski

ul. Kawiary 25c/D/5

62-200 Gniezno

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowy drogi na os. Tygrysim w miejscowości Dachowa, gm. Kórnik informujemy, że po zapoznaniu się z przedłożoną mapą przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu (osoba do kontaktu: Rafał Grzelczak tel: 669 988 621).
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki uliczne od zasuw w węzłach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze skrzynkami ulicznymi od zasuw.
6. Krawężnik nad wodociągiem należy projektować na podbudowie lekkiej.
7. Wszystkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac należy wyjaśnić z działami eksploatacyjnymi AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
8. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie istniejącego uzbrojenia wod-kan nie może być mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu stanowiącymi załącznik do pisma  
uzgodnienie AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla

Plany zagospodarowania terenu:

(See attached file: pud\_69\_2021mapa.pdf)

Sprawę prowadziła:

Olga Stachowska, tel. 061 8359 320,  
[olga.stachowska@aquanet.pl](mailto:olga.stachowska@aquanet.pl)

Z poważaniem  
Maria Ratajczak  
Główny Specjalista ds.  
Uzg. Dokumentacji Projektowej  
AQUANET S.A.

(See attached file: AQ-RODO-50.docx)

=====

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy

KRS Nr 0000234819

NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł

(w całości opłacony)

[www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl)

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

-----

--

This mail was scanned by BitDefender

For more information please visit <http://www.bitdefender.com>

---

### 3 załączników



**pud\_69\_2021mapa.pdf**

776K



**AQ-RODO-50.docx**

21K



**Bitdefender.txt**

1K