



2021-130900

OP-DL.420.567.2021.2

Poznań, 2021-08-17

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE  
SYSTEM A ANTONI PRZYBYLSKI  
UL. KAWIARY 25c/D/5  
62-200 GNIEZNO  
2021-130900

### Uzgodnienie bezkolizyjne z siecią gazową w/c

**Dotyczy:** Budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej (droga gminna nr 332010P) do Osiedla Tygrysięgo w m. Dachowa gm. Kornik.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.07.2021r. (data wpływu do OGP Gaz – System S.A. Oddział w Poznaniu 29.07.2021r.) w sprawie uzgodnienia budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej (droga gminna nr 332010P) do Osiedla Tygrysięgo w m. Dachowa gm. Kornik przesyłamy egzemplarz planu sytuacyjnego z naniesionym w/w zadaniem w obrębie którego posiadamy gazociąg wysokiego ciśnienia DN80 odb. Gądk, którego nasz Oddział jest operatorem.

Uzgadniamy zabudowę projektowanej drogi gminnej w sąsiedztwie gazociągu w/c DN80 przy spełnieniu poniższych wymagań:

1. Zabudowę projektowanej drogi wykonać zgodnie z projektem tj. w odległości min. 20,0m (mierząc prostopadłe) od gazociągu w/c DN80.
2. Przed rozpoczęciem prac objętych uzgodnieniem wymagane jest potwierdzenie trasy przebiegu gazociągu w terenie. Orientacyjny przebieg wskazują słupki znacznikowe a dokładną lokalizację potwierdzić należy pomiarami na przykład za pomocą elektronicznego lokalizatora rurociągów metalowych.
3. W pasie szerokości strefy kontrolowanej w/w gazociągu, nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez uzgodnień oraz powiadomienia przedstawiciela Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu. Informacyjnie podajemy, że szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągu w/c DN80 odb. Gądk wynosi 30,0m tj. po 15,0m na stronę od jego osi.
4. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokości 12 m (po 6 m na stronę od gazociągu) bez kontroli (nadzoru lub zezwolenia) ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
5. Zabrania się przejazdu pojazdów i sprzętu ciężkiego przez gazociąg. W celu dojazdu do miejsca realizacji prac należy wykorzystać istniejące utwardzone drogi. W przypadku konieczności przejazdu pojazdów wykorzystywanych podczas realizacji zadania należy:
  - a. Uzgodnić z operatorem gazociągu miejsce i sposób zabezpieczenia przejazdu.
  - b. Wyznaczyć i oznakować przejazd nad gazociągiem.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Poznaniu  
ul. Grobla 15, 61-859 Poznań  
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12

Adres Siedziby  
ul. Mszczonowska 4  
02-337 Warszawa  
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień  
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski  
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski  
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 [www.gaz-system.pl](http://www.gaz-system.pl)



- c. Wykonać zabezpieczenie z płyt żelbetowych podpartych na podporach wykonanych z płyt ułożonych równolegle do osi gazociągu. Zastosowana konstrukcja odcciążająca powinna przejmować obciążenie zewnętrzne nie powodując oddziaływań na istniejący gazociąg.
  - d. Zabezpieczenie wykonać w pasie po 1,5 m od osi gazociągu oraz 0,5 m poza skrajnię jezdni.
  - e. W miejscu przejazdu zachować odległość pionową 1,2 m.
  - f. Po zakończeniu prac płyty oraz podbudowę zdemontować. Przywrócić teren do stanu przed realizacją zadania.
6. Zabrania się w trakcie realizacji prac objętych uzgodnieniem organizowania placów składowych materiałów, placów manewrowych i postojowych dla pojazdów itp. w odległości mniejszej niż 15,0m od gazociągu. Dopuszcza się zmniejszenie wskazanej odległości pod warunkiem przeprowadzenia badań geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektów i wykazania w oparciu o obowiązujące normy i inne przepisy braku oddziaływania tych obiektów na gazociąg. Zmniejszenie odległości należy uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu.
7. O terminie przystąpienia do prac w zakresie objętym uzgodnieniem należy co najmniej dwa tygodnie wcześniej powiadomić Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu (Dział Techniczny) [kancelaria.poznan@gaz-system.pl](mailto:kancelaria.poznan@gaz-system.pl) z podaniem:
- numeru uzgodnienia,
  - telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia wykonawcy,
  - terminu rozpoczęcia prac.
8. Zastrzegamy sobie prawo do kontroli prowadzonych prac w obrębie gazociągu w/c. W przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa dla realizacji przesyłu gazu prace zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia i usunięcia zagrożeń.
9. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót dostarczyć inwentaryzację powykonawczą, która powinna zawierać:
- a) mapy papierowe w obrębie po 50,0 m na stronę od osi gazociągu, które muszą zawierać projektowaną inwestycję,
  - b) potwierdzenie przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na mapach papierowych wykonanie i złożenie inwentaryzacji przebiegu przedmiotowej inwestycji,
  - c) mapy cyfrowe wygenerowane w formacie DWG lub DGN,
- W przypadku braku dostarczenia inwentaryzacji przez Wykonawcę w przeciągu 2 miesięcy od zakończenia inwestycji OGP GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu zwróci się do Inwestora o dostarczenie brakujących inwentaryzacji.
10. Informujemy, że niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie dwóch lat, licząc od daty wydania.

#### **UWAGA:**

Informujemy, że Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wypowiada się wyłącznie w zakresie przesyłowej sieci gazowej wysokiego ciśnienia, której jest operatorem. W zakresie mogących występować w terenie innych sieci gazowych wypowiadają się odpowiednio:

- Właściwy miejscowo Oddział Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. , w zakresie ocen możliwości gazyfikacji oraz istniejącej sieci gazowej, której jest operatorem,
- PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15, w zakresie gazociągów i innych obiektów kopalnianych,
- Europol GAZ S.A. w Warszawie, 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, w zakresie Systemu Gazociągów Tranzycyjnych.
- Inne podmioty odpowiedzialne za eksploatację lub będące ich właścicielem istniejącej sieci gazowej.

**Sprawę prowadzi:**

Katarzyna Wojtysiak

Tel. 61 85 44 453

**Załączniki:**

1 egz. planu

**Do wiadomości:**

TJE Poznań

Oddział w Poznaniu  
Zastępca Dyrektora

Grzegorz Kachelek