

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów w 2 sztukach UPS zamontowanych w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4 .

Zakres robót obejmuje ;

- wymianę akumulatorów EPS 2612 sztuk 40 w UPS-ie 40 kVA typu Green Force 40
- wymianę akumulatorów MPW65-12H sztuk 40 w UPS-ie 60 kVA typu ET60
- wymianę czujnika temperatury w UPS ET 60
- utylizację zdemontowanych akumulatorów
- podłączenie , pomiary baterii, przegląd i uruchomienie UPS-ów