ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA DO ROZBIÓRKI. W JEJ MIEJSCU WYKONAĆ ŚCIANĘ SZKIELETOWĄ SYSTEMOWA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ min. EI60

EI60

EIs30

D10 100 210

D9 90+90 205

K2

HP25 HYDRANT HP25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30,0 m

DRZWI DO LIKWIDACJI 180 208

ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA - POKRYCIE ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH W SYSTEMIE NA STELAŻU.

piony wywiewne obudować izolacją ogniochronną do odporności ogniowej EI 60 (np. płyty z wełny skalnej z dodatkiem wodorotlenku magnezu)

wszystkie piony wywiewne wyprowadzić ponad dach do wentylatorów wywiewnych

17 Pom. biurowe 37m2 Wykładzina pok.nr 222

Pracownia dźwięku

16 Pom. biurowe 70m2 Wykładzina pok.nr 221

15 Pom. socjalne 85m2 Wykładzina

2.18 Hall 13,12m2 Wykładzina

2.22 Kl.schod 8,24m2 Drewno

2.27 Archiwum 13,35m2 linoleum pok.nr 209

2.23 Kl.schod 15,39m2 Lastriko

2.13 Pom. mag. 17,27m2 linoleum pok.nr 210 Hp=325 Hst=338

2.12 Pom. mag. 16,04m2 linoleum pok.nr 211 Hp=325 Hst=338

2.09 Pom. mag. 16,07m2 linoleum pok.nr 212 Hp=325 Hst=338

2.08 Pom. mag. 16,30m2 linoleum pok.nr 213 Hp=325 Hst=338

2.07 Pom. mag. 16,52m2 linoleum pok.nr 214 Hp=325 Hst=338

2.14 Hall 43,85m2 linoleum

2.11 Pom. biuro. 18,00m2 linoleum pok.nr 219

2.10 Pom. biurowe 9,42m2 linoleum pok.nr 218

2.06 Pom. biuro. 17,80m2 Wykładzina pok.nr 217

04 Pom. mag. 82m2 linoleum pok.nr 216

Hp=325 Hsp=337 Hst=338 Hst=248 Hb=237 Hb=214 Hst=222 Hst=138

SR 315 SR 200 SR 160 SR 125 SR 80 400–200 450–200 BFU 315 90 BSU 160 90 BSU 160 45 BU 80 90 BU 80 60 BU 200 45 SR 250 TCPU 315 200 TCPU 250 200 TCPU 200 200 LFR–450–200–250–100––25–350 LTROR–450–450–450–200 LKR–200–450–261–OTHER

319m3/h 336m3/h 297m3/h 313m3/h 298/h 352m3/h 322m3/h 50m3/h 306m3/h

PKFY–P25VLM–E 2,3kW

13x17 26 7x18 26 10x16 25 9x16 27

W 46x25

7.00 8.26

LEGENDA:
- przewody i elementy wentylacyjne instalacji nawiewnej
- przewody i elementy wentylacyjne instalacji wywiewnej
- kanały i kształtki z 316L lub PP/PVC
- nawiewniki/wywiewniki
- przepustnice
- regulatory VAV/CAV
- tłumiki
- klapy rewizyjne
- przewody miedziane instalacji klimatyzacji
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk (1)

projektował: mgr inż. Paweł Dziemiańczyk nr upr. POM/0259/PWBS/21
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

sprawdził: mgr inż. Adam Bałachowski nr upr. POM/0280/PWBS/16
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych

projekt: Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych laboratoriów i innych pomieszczeń LABORATORIÓW KRYMINALISTYCZNYCH

adres inwestycji: LABORATORIA KRYMINALISTYCZNE Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80–875 Gdańsk

inwestor: LABORATORIA KRYMINALISTYCZNE Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Biskupia 23, 80–875 Gdańsk

branża: SANITARNE faza:

tytuł: Rzut instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczeń na poziomie II piętra

data: czerwiec 2022 skala: 1:50, A2 nr rys.: WK–04