

Uwagi:

- 1. Na stronie wewnętrznej drzwi rozdzielnicy przygotować kieszeń na schemat formatu A4.
- 2. Na stronie zewnętrznej drzwi umieścić nazwę rozdzielnicy.
- 3. Kolorystyka przewodów:
 - przewody fazowe - czarne,
 - przewody neutralne - niebieskie,
 - przewody ochronne - zielono-żółte,
 - przewody sterownicze - czerwone,
 - przewody z napięciem obcym - pomarańczowe.
- 4. Ekrany przewodów uziemić przy pomocy obejm.
- 5. Przewody oznaczyć oznacznikami z adresami zwrotnymi.

projektował: mgr inż. Michał Hanowicz nr upr. POM/0214/POOE/12 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
sprawdził: mgr inż. Dawid Żyliński nr upr. POM/0220/POOE/12 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
projekt: Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń laboratoryjnych i magazynowych Laboratorium Kryminalistycznego Policji		
adres inwestycji: ul. Biskupia 23, 80–875 Gdańsk dz. nr 241/4, obręb 080, j. ew. Gdańsk		
inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ul. Okopowa 15, 80–819 Gdańsk		
branża:	ELEKTRYCZNA	faza: TECHNICZNY
tytuł:	Rozdzielnica ZK	
data:	skala:	nr rys.:
czerwiec 2022	BRAK, A4	EL–31



