ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA DO ROZBIÓRKI. W JEJ MIEJSCU WYKONAĆ ŚCIANĘ SZKIELETOWĄ SYSTEMOWĄ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ min. EI60

piony wywiewne obudować izolacją ogniochronną do odporności ogniowej EI 60 (np. płyty z wełny skalnej z dodatkiem wodorotlenku magnezu)

pion freonowy 9,52/15,88

ISTNIEJĄCA ŚCIANA DREWNIANA - POKRYCIE ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO-WŁÓKNOWYCH W SYSTEMIE NA STELAŻU.

HYDRANT HP25 WNĘKOWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM O DŁUGOŚCI 30,0 m

DRZWI DO LIKWIDACJI

LEGENDA:

- przewody i elementy wentylacyjne instalacji nawiewnej
- przewody i elementy wentylacyjne instalacji wywiewnej
- kanały i kształtki z 316L lub PP/PVC
- nawiewniki/wywiewniki
- przepustnice
- regulatory VAV/CAV
- tłumiki
- klapy rewizyjne
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- jednostka zewnętrzna klimatyzacji

projektował: mgr inż. Paweł Dziemiańczyk
nr upr. POM/0259/PWBS/21
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

sprawdził: mgr inż. Adam Bałachowski
nr upr. POM/0280/PWBS/16
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych

projekt:
Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla pomieszczeń laboratoryjnych i magazynowych Laboratorium Kryminalistycznego Policji

adres inwestycji:
ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk
dz. nr 241/4, obręb 080, j. ew. Gdańsk

inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

branża: SANITARNE
faza: TECHNICZNY

tytuł:
Rzut instalacji wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczeń na poziomie II piętra

data: czerwiec 2022
skala: 1:50, A2
nr rys.: WK-07