



LEGENDA:

9,52/19,05

— ciąg freonowy:  
9,52—średnica przew.  
cieczowego,  
19,05—średnica przew.  
gazowego

— jednostka wewnętrzna  
klimatyzacji

— jednostka zewnętrzna  
klimatyzacji

projektował: mgr inż. Paweł Dziemianczyk  
nr upr. POM/0259/PWBS/21  
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

sprawił: mgr inż. Adam Bałachowski  
nr upr. POM/0280/PWBS/16  
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych oraz  
instalacji sanitarnych

projekt:

Projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  
wybranych laboratoriów i innych pomieszczeń  
LABORATORIÓW KRYMINALISTYCZNYCH

adres inwestycji:

LABORATORIA KRYMINALISTYCZNE  
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ul. Biskupia 23, 80–875 Gdańsk

inwestor:

LABORATORIA KRYMINALISTYCZNE  
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku  
ul. Biskupia 23, 80–875 Gdańsk

branża:

SANITARNE

faza:

tytuł:

Rzut instalacji klimatyzacji wybranych  
pomieszczeń na poziomie II piętra

data:

czerwiec 2022

skala:

1:50, A2

nr rys.:

WK–08