



Wójt Gminy Świdnica



RG.271.15.13.2024

Świdnica, dnia 15.11.2024 r.

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. Postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym z możliwością negocjacji (Wariant II) pod nazwą **Dostawa pawilonu wraz z wyposażeniem i montażem w ramach zadania pn. Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Świdnicy (nr. sprawy RG.271.15.2024)**

**Treść pytań wraz z wyjaśnieniami
[art. 284 ust. 6 PZP]**

W dniu 14 listopada 2024 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kontenera w technologii - Dach z płyty warstwowej gr do 14 cm, bez OSB+ papa.

Wyjaśnienie 1.1.

Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu kontenera w technologii - Dach z płyty warstwowej gr do 14 cm, bez OSB + papa.

Pytanie 1.2.

Czy Zamawiający zgodnie z zapisem OPZ wymaga dostarczenia kontenera bez podłogi ?

Wyjaśnienie 1.2.

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia kontenera bez podłogi.

Pytanie 1.3.

Proszę o informację po czyjej stronie leży wykonanie płyty fundamentowej do posadowienia kontenerów.

Wyjaśnienie 1.3.

Wykonanie płyty fundamentowej leży po stronie Zamawiającego.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem,

z up. Wójta Gminy Świdnica

Magdalena Dotka

Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju