

"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 31.01.2025r.

DAI-381-1/25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację (remont) pomieszczeń laboratorium w budynku A "Szpitala Powiatowego we Wrześni.”


Modyfikacja SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ poprzez mianę zapisów na:

I. pkt. 3 (Opis przedmiotu zamówienia) pkt.1:

Opis:
<p>Wspólny Słownik Zamówień:</p> <p>45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali</p> <p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatu wody lodowej wraz z wymianą instalacji dla Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji</p> <p>Przedmiot zamówienia obejmuje roboty:</p> <ul style="list-style-type: none">- demontażowe instalacji na dachu budynku,- roboty montażowe podkonstrukcje,- roboty montażowe nowego agregatu wody lodowej,- roboty elektryczne związane z montażem nowego agregatu- modernizacja zasilania agregatu wody lodowej,- modernizacja linii kablowych zasilających,- instalacja wyrównawcza ,- modernizacja instalacji odgromowej,- demontaż instalacji wody lodowej- roboty montażowe nowej instalacji wody lodowej <p>Szczegółowe wymagania dla realizacji zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.</p> <p>Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej. Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do odbiór urządzenia przez UDT</p> <p><u>Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.</u></p> <p>W organizacji prac należy uwzględnić, iż wszystkie prace na terenie inwestycji wykonywane</p>





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

będą przy czynnym szpitalu, a Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania i uzgadniania wyłączeń sieci oraz realizacji uciążliwych prac z Kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego oraz Inspektorem Nadzoru.

Zamawiający wymaga aby pracami kierowały osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa.

Termin płatności należności za roboty wynosi 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

II. pkt. 6 (Termin wykonania zamówienia)

Zamówienie należy zostać zrealizowane w terminie: **do 30.05.2025r.**

III. pkt. 17 (Termin związania ofertą)

- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **08.03.2025r.**

IV. pkt 19 ppkt. 1 (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert)

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **07.02.2025r. do godz. 10:00** przy użyciu Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia w zakładce „Oferty” zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej

V. pkt. 20 ppkt. 1 (Termin otwarcia ofert)

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.02.2025r. o godz. 10:15**, za pośrednictwem Platformy, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na stronie <https://platformazakupowa.pl>.

VI. ZAŁĄCZNIK NR 6 (Projektowane postanowienia umowy)

- 1) § 6 ust. 2 pkt. 11 - opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wraz odbiorem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) oraz z decyzją dopuszczającą do eksploatacji, każdej w dwóch egzemplarzach,
- 2) § 9 ust. 4 pkt. 6 - dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia przez UDT

W załączeniu SWZ z modyfikacjami.

Prezes Zarządu
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Urszula Kosmecka
Urszula Kosmecka