

Numer referencyjny postępowania:  
**ZP.272.04.2022**

Pruszków, dnia 16 marca 2022 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „**dostawa gazów medycznych**”.

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

**Treść pytania nr 1:**

*zwracam się z prośbą o wyodrębnienie azotu ciekłego do osobnego zadania co pozwoli na złożenie oferty tylko na ciekły azot i otrzymanie atrakcyjnych finansowo ofert.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Treść pytania nr 2:**

*Prosimy o możliwość złożenia odrębnej oferty (osobne zadanie) na dostawy ciekłego azotu (formularz asortymentowo-cenowy poz. 8)*

*Umożliwi to nam złożenie oferty i wszystkim potencjalnym dostawcom znacznie lepszej propozycji cenowej w ogólnym rozliczeniu wszystkich gazów. Nadmieniamy, że w naszej ofercie jest ciekły azot medyczny, który spełnia wysokie wymagania jakościowe wraz ze wszystkimi certyfikatami.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Treść pytania nr 3:**

*Wzór umowy ZMIANY UMOWY §9*

*Z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku surowcowym, energetycznym oraz rosnącą inflację, prosimy o modyfikację wzoru umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (§ 9) w następujący sposób (np. dopisanie proponowanego zapisu zapisu):*

*Strony mając na uwadze treść art. 439 Pzp przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy, z użyciem wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie: inflacja) albo jeżeli ten wskaźnik nie będzie ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego to za pomocą wskaźnika podobnego, który przy obliczaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych stosuje Klasyfikację Spożycia Indywidualnego według Celu, zaadaptowaną na potrzeby Zharmonizowanych Wskaźników Cen Konsumpcyjnych (COICOP/HICP). Niezależnie od*

powyższego, Wykonawca ma prawo do zmiany wynagrodzenia w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 stycznia, a także w oparciu o wskaźnik zmiany ceny paliwa do prywatnych środków transportu, publikowany w ogłaszającym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana w oparciu o powyższe wskaźniki lub podobne (w górę/w dół) po roku obowiązywania umowy, na podstawie wskaźnika opublikowanego za ubiegły rok (na zasadach rok do roku). Wykonawca zgłasza do Zamawiającego wniosek o waloryzację wynagrodzenia umownego na warunkach powyższych, podając wartość wskaźników ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zakres i wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, mając na uwadze treść art. 439 ust. 4 ustawy Pzp. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze niewymagalnego zgodnie z warunkami określonymi w umowie, a nie dotyczy wynagrodzenia już zapłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zmiana ceny/wynagrodzenia może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy oraz po zawarciu aneksu do umowy. Strony przyjmują, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania powyższych postanowień do 15% wartości netto wynagrodzenia pierwotnego w umowie.

Wniosek składamy w oparciu o opinię Urzędu Zamówień Publicznych:

<https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/klauzula-waloryzacyjna-narzedzie-sprawnej-realizacji-zamowienia/klauzula-waloryzacyjna-narzedzie-sprawnej-realizacji-zamowienia>

„(...)Obowiązek zawarcia w umowie klauzuli waloryzacyjnej przez zamawiającego dotyczy umów o roboty budowlane lub usługi zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku zamówień na dostawy bez względu na okres ich trwania, jak również zamówień na roboty budowlane lub usługi zawarte na okres równy lub krótszy niż 12 miesięcy wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych jest fakultatywne, jednak winno nastąpić z zastosowaniem regulacji przewidzianych w art. 439 ust. 2 – 4 ustawy Pzp (wymaganie z art. 440 ustawy Pzp)(...)”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

#### **Treść pytania nr 4:**

wzór umowy § 4 ZASADY DOSTAW

Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostaw na termin do 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia na podstawie pisemnych lub telefonicznych (faks) zamówień określających zapotrzebowanie na asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę i dokonuje zmiany § 4 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania sukcesywnych dostaw przedmiotu Umowy na podstawie składanych zamówień do 3 dni robocze od chwili otrzymania zamówienia na podstawie pisemnych lub telefonicznych (faks) zamówień określających zapotrzebowanie na asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu zamówienia.”

#### **Treść pytania nr 5:**

Formularz asortymentowo cenowy poz. 4

Z uwagi na różne typy butli do gazów medycznych (np. rodzaj zaworu, rodzaj materiału z jakiego jest wykonana butla, wielkość butli ) i wiążące się z tym koszty napełniania, prosimy Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego na cztery odrębne pozycje asortymentowe

4	Dzierżawa butli medycznych (25szt.x40l tlen)	BDZ	18 250
4a	Dzierżawa butli medycznych (7szt.x2l, tlen)	BDZ	5 110
4b	Dzierżawa butli medycznych (8x10l - tlen,)	BDZ	5 840
4c	Dzierżawa butli medycznych (10szt.x10l dwutlenek węgla)	BDZ	7 300

Pozostałe zapisy formularza asortymentowo – cenowego bez zmian.

Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjną ofertę, odpowiadającą rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego oraz pozwoli mu osiągnąć najlepszą jakość dostaw, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe.

**Treść pytania nr 6:**

*Formularz asortymentowo cenowy poz. 5 i 6*

*Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zakresie poz. 5 i 6 formularza asortymentowo-cenowego, miał na myśli: butle tlenowe z (na stałe zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu, o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w zakresie poz. 5 i 6 Formularza asortymentowo-cenowego wymaga dostarczenia samych butli tlenowych.

**Informacje uzupełniające**

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.