



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Dział Zamówień Publicznych

Łódź, dnia 11.05.2021 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w zakresie rocznych przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych wraz z ewentualnymi naprawami - nr sprawy 48/TP/ZP/U/2021

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

I ZAPYTANIA

Bardzo proszę o tabliczkę znamieniową silnika tego agregatu gdyby była taka możliwość.

Odpowiedź: Typ silnika to: TAD 1240 GE a typ generatora to: M8B 315 SB4.

II ZAPYTANIA

Proszę o doprecyzowanie PKT.11 b.

11b. pomiary napięć i prądów pod obciążenie.

Czy obciążenie ma być w postaci obciążnicy którą wykonawca ma zapewnić czy do pomiarów pod obciążeniem Państwo udostępnią urządzenie?

Odpowiedź: Wykonawca musi zapewnić obciążnicę, ponieważ Zamawiający nie może sobie pozwolić na wyłączenie zasilania w szpitalu.

Z poważaniem