


OZNACZENIA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

1. przyłącze wodociągowe dn63x5,8 PE SDR11 z przejściem szczelnym przez ścianę studni
2. złączka z gwintem zewnętrznym 63/2" - 2 szt.
3. zawór odcinający grzybkowy 2" (DN50)
4. prostka gwintowana 2" L ok.=30mm
5. dwuzłączka z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym 2"
6. złączka redukcyjna z gwintem wewnętrznym 2"/1 1/2" = 2 szt.
7. wodomierz jednostrumieniowy DN40 klasy C
8. prostka gwintowana za wodomierzem 2" stal ok. 20mm
9. zawór skośny z funkcją antyskażeniową i odwadniającą 2" (DN50)

Montaż zestawu wodomierzowego na konsoli  
Zastosować właz żeliwny Ø600 DN400.  
z pokrywą betonową

<div><div></div><div>Agatom Projekt Instalacje Sanitarne</div></div>			
INWESTOR	Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Bydgoskiego ul. Ks. S. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz		
OBIEKT	Budynki mieszkalne Dz. nr 109/8 ul. Prodnia dz 79 m. Jaruzyn gm. Osielsko	SKALA	
TREŚĆ RYS.	Schemat studni wodomierzowej		DATA 11.2022
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztofa Tomczak	KUP/0051/PDJS/14	RYS. S3