

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „*Adaptacja części pomieszczeń na poziomie piwnicy na pracownię wodolecznictwa i odnowy biologicznej*” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

"ścianki szklone typu Sanplast" - Lekkie ścianki typu SANPLAST:

Między baliami wysokość minimum 2m, nad posadzką ~ 10cm, długość 1,55m w pom. Nr 7 - CZY WYCENIĆ NALEŻY ŚCIANKĘ Z PŁYTY HPL?

Tak, inwestor dopuszcza wykonanie ścianki z płyty HPL - materiał, musi być odporny na wilgoć, parę wodną, i łatwy do utrzymania w czystości. Między innymi płyty Hpl spełniają te wymogi.

PYTANIE 2

Lekka ścianka w szatni, długość 1,92, pełna, wysokość minimum 2m z skrzydłem drzwiowym, (prawe, szer. minimum 0,9m) zamykane od środka przebieralni - CZY WYCENIĆ NALEŻY ŚCIANKĘ + SKRZYDŁO Z PŁYTY HPL?

Tak, inwestor dopuszcza wykonanie ścianki + skrzydła z płyty HPL - materiał, musi być odporny na wilgoć, parę wodną, i łatwy do utrzymania w czystości. Między innymi płyty Hpl spełniają te wymogi.

PYTANIE 3

W umywalni drzwi (2 szt lewe, pełne) na drodze do kabiny biczy, na szerokość przejścia - CZY WYCENIĆ NALEŻY ŚCIANKI + SKRZYDŁA Z PŁYTY HPL?

Tak inwestor dopuszcza wykonanie ścianki + skrzydła z płyty HPL - materiał, musi być odporny na wilgoć, parę wodną, i łatwy do utrzymania w czystości. Między innymi płyty Hpl spełniają te wymogi.

PYTANIE 4

Obudowa kabiny natryskowej, wysokość minimum 2m, narożnik 0,93 x 0,5, pełne, drzwi, szer. Min. 0,6m - CZY WYCENIĆ NALEŻY ŚCIANKĘ + SKRZYDŁO Z PŁYTY HPL?

Tak, inwestor dopuszcza wykonanie ścianki + skrzydła z płyty HPL - materiał, musi być odporny na wilgoć, parę wodną, i łatwy do utrzymania w czystości. Między innymi płyty Hpl spełniają te wymogi.