

Margonin, dnia 05 maja 2022r.

WR-ZP.271.4.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.4.2022.

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 8 z dnia 26 kwietnia 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację, kto jest producentem licencji wizualizacji i konfiguracji systemu?

Odpowiedź nr 1

Istniejący system wizualizacji zainstalowany na oczyszczalni ścieków w Margoninie, monitoruje obecnie 3 stacje SUW: SUW Margonin, SUW Lipiny, SUW Zbyszewice

Dane systemu:

Citect HMI 7.50

Licencja runtime na 300 zmiennych

Aktualnie 160 zmiennych wolnych – do wykorzystania na potrzeby nowych obiektów.

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin

Lukasz Matczewski
Zastępca Burmistrza