

Starosta Bydgoski
Wydział Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Bydgoszcz, dn. 01.02.2021 r.

Znak sprawy GK 6630 105 2021

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 01.02.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady	oświetlenie drogowe
Lokalizacja	Gmina Białe Błota, Obręb Białe Błota, ul. Szubińska dz. 110/1, 2145
Wnioskodawca	LAB-ENERGY ANDRZEJ PACIOREK ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz
Przewodniczący	Agata Cieszyńska, kierownik referatu GESUT oraz NK
Sposób przeprowadzenia narady	elektroniczny
Data wpływu	20.01.2021 r.

Stanowisko Przewodniczącego

Bez uwag

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Enea Operator sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Bydgoszcz elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii, w przypadku uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z o.o. oraz strat wynikających z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej pełną odpowiedzialność ponosi wykonawca robót i inwestor, bezwzględnie zachować normatywne odległości od istniejącej i projektowanej sieci energetycznej, w miejscu skrzyżowania na kablu energetycznym zabudować rurę osłonową /w miejscach skrzyżowań na kablach energetycznych zabudować rury osłonowe	Piotr Ślągowski
2	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak uwag	Maciej Szenefeld
3	Netia S.A. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag	Andrzej Grycmacher
4	Orange Polska S.A. elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Bez uwag	Ryszard Rąpał

6	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Drog Powiatowych elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	
7	Wójt Gminy Białe Błota elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej	
8	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp z o o w Białych Błotach elektroniczny	Bez uwag Uzgodniono pozytywnie	Marta Nowak

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Odpis sporządził

Z up. Starosty Bydgoskiego
Agnieszka Cieszyńska

Kierownik Referatu
Geodezji i ew. zmian w Sieci Uzbrojenia
Terenu oraz terenach koordynacyjnych

POUCZENIE

1 Zgodnie z przywołaną ustawą przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2 Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3 Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.