


Budynek 141

## Instalacija c.o.

I cz. Administracyjna  
II cz. Warsztatowa

## Cz. Warsztatowa



I Cz. Administracyjna  
G. Aluminiowe G-500  
człotowe

13/1	elem.	- 1 kpl.
12/1	"	- 1 kpl.
10/1	"	- 4 kpl.
9/1	"	- 2 kpl.
8/1	"	- 2 kpl.
7/1	"	- 4 kpl.
<hr/>		
/1	"	$\leq 14$ kpl.

zawory gęzinikowe termostatyyczne  
z głowicą i nastawę - zasilenie

zawory gęzinikowe termostatyyczne  
z wkładką - na powrocie

- zawory gizejnikowe termostatische z wkładką - na powrocie
- - - - - Zasilenie c.o. pod stropem schowane pod sufitem podwieszanym w cz. administracyjnej
- - - - - powrót c.o. w cz. administracyjnej schowany pod posadzką

1÷6 pion. cz. administracyjna  
7÷17 -4-4- warsztatowa

II Cz. Warsztatowa  
G. Aluminiowe G-500  
członowe

6/1 elem. - 6 Kpl  
 7/1 " - 11 "  
 10/1 " - 3 "  
 13/1 " - 1 Kpl.  
 14/1 " - 1 Kpl.  


---

 170 elem.      ≤ 22 Kpl

Rury przyłączone oraz  
piony w systemie KAN-therm  
stal 1.4301