


<p>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: bzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl</p>	
--	---

Kraków, dnia 28 lipca 2022 r.

Adresaci: Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na realizacji Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w wybranych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nr 80.272.338.2022.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy jego treść wraz z odpowiedzią.

1/ Pytanie:

Wnioskuje o wprowadzenie następujących zmian do postępowania: Sklejka w klasie 1-2 jest aktualnie niedostępna, a sklejka w klasie 2-3 jest dostępna w ograniczonej ilości. Przepuszczalny termin realizacji zamówienia na sklejkę wynosi ok. 3 miesiące, bez gwarancji realizacji przez producenta sklejki. Związane jest to z aktualną sytuacją geopolityczną i na rynku materiałów - surowiec do produkcji sklejki dostarczany był z Białorusi i Rosji, a rynki te są obecnie niedostępne. W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie zamienne: - fronty zabudów i panele ściienne - wykonane z płyty meblowej trudnozapalnej pokrytej okleiną naturalną brzożową lakierowaną lakierem trudnozapalnym. Obrzeża wykończone okleiną z naturalnej sklejki. - korpusy szaf i niewidoczne zabudowy - wykonane z płyty trudnozapalnej melaminowanej w kolorze białym, obrzeża wykończone okleiną z naturalnej sklejki.

Odpowiedź:

W związku z potwierdzonymi problemami z dostępnością materiałów na rynku, Zamawiający dopuszcza zastosowanie forniru z naturalnej brzozy oraz obrzeża z fragmentów faktycznej, naturalnej sklejki. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania obrzeży z PCV.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Piotr Molczyk