

Wentylatory powietrza pierwotnego i wtórnego – zakres prac do wykonania linia nr 1 i 2

Zakres prac obejmuje: ocenę wizualną urządzenia, sprawdzenie szczelności, wymiana oleju, diagnostykę łożyskowania podczas pacy, osiowanie wraz z korektą nastaw zasprzęglenia wentylator – silnik, sporządzenie protokołu zawierającego wszystkie wykonane czynności, nr wentylatora, model, nr KKS.

W przypadku, gdy przegląd poszczególnych elementów instalacji ujawni uszkodzenia lub inne niezgodności w jej działaniu, należy przystąpić do wymiany uszkodzonych elementów po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.

Przed oddaniem do ruchu należy, dokonać próbnego uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania całego układu, zamontować wszystkie klapy, osłony tak, aby urządzenia spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa przewidziane przez producenta