

Bolków, dnia 13.02.2023 r.

ID726011

Postępowanie: Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 50kW”

Do zamawiającego wpłynęły pytania:

Dzień Dobry

2 pytania do oferty

Pierwsze pytanie czy sterownik urządzenia musi być firmy comap amf20 czy można go zastąpić innym o takich samych funkcjach?

Drugie pytanie na temat pojemności zbiornika paliwa oraz spalania agregatu jeśli agregat ma spalać max 10,6 l /godz. przy 100% obciążeniu to podstawowy zbiornik paliwa powinien mieć pojemność ok 90 litrów

Czy można również podejść do oferty z mniejszym zbiornikiem paliwa?

Odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Sterownik urządzenia może być innej firmy lecz o tych samych funkcjach.

Pytanie nr 2:

Można złożyć ofertę na urządzenie z mniejszym zbiornikiem paliwa.

INSPEKTOR
ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Renata Siemion