



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Bogusława 19/16

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
cog – kocioł c.o. gazowy
κ – kuchnia ł – łazienka
W – wentylacja

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|------|-----|-----|---|
| str. | | | | |
| III | WK16 | | | |
| II | WK11 | | | |
| I | | WK6 | WK6 | |
| N | WK1 | | | |
| piw. | | | | |

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.

Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód wentylacji łazienki oraz przewód spalinowy zgodnie z przepisami ponad dach po elewacji budynku (Przewody Nr 5 i 6).

Zbyt duża odległość pionu piecowego od kuchni wyklucza pion piecowy z użycia. Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

Piec kaflowy należy odłączyć od przewodu kominowego i usunąć.