

Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel.okruch@gmail.com




Szczecin, dnia 10.01.2022r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Niemierzyńska 21/3

**Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:**



**Przewód nr 1 – wentylacyjny zbiorczy
kuchni**

Przewód nr 2 – ap.gazowy I piętro

Przewód nr 3 – co.gazowe III piętro

**Brak wolnych przewodów
kominowych.**

**W celu wykonania ogrzewania
gazowego oraz łazienki w lokalu
zalecane wyprowadzenie przewodów
na zewnątrz po elewacji budynku
ponad dach.**

Mistrz Kominarski

Daniel Okruch