



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH


**Krzysztof Chamryga**

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61



Szczecin, dnia 24.11.2022r.

## Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych


ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. ~~Piastów 2/10~~ LANGIEWICZA 12/32

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH  
Krzysztof Chamryga  
ul. Wł. Łokietka 20/12  
70-256 Szczecin, tel. 727 510 710  
NIP 851-193-61-61

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w mieszkaniu.  
Stwierdzono:



lp	1	2	3	4	5	m.
Str.						
III		G		Wk		40
II		G	Wk			36
I	Wk				G	32
N	Wk					22
Pi						

Dla wykonania ogrzewania gazowego wskazane jest podłączenie wentylacji z łazienki do przewodu nr 5 (po likwidacji piecyka gazowego).

Przewód dla kotła co gazowego z łazienki wyprowadzić po elewacji ponad dach budynku. Wentylacja kuchni bez zmian.

MISTRZ KOMINIARSKI  
Krzysztof Chamryga  
Upr. Nr 13003 z 20.12.1994