


Zakład Usług Kominiarskich Daniel Okruch

*ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel.okruch@gmail.com*




Szczecin, dnia 10.01.2022r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

*ul. Mariacka 25
w Szczecinie*

Dotyczy: ul. Piłsudskiego 14/19

***Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:***



***Przewód nr 1 – wentylacyjny zbiorczy
kuchni***

Przewód nr 2 – wentylacja III piętro

Przewód nr 3 – ap.gazowy I piętro

Przewód nr 4- ap.gazowy II piętro

Przewód nr 5- co.gaz II piętro

Przewód nr 6- wentylacja łaż. II piętro

***W celu wykonania ogrzewania
gazowego oraz łazienki w lokalu
zalecane wyprowadzenie przewodów
na zewnątrz po elewacji budynku
ponad dach.***

Mistrz Kominiarski

Daniel Okruch