

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH


Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61



Szczecin, dnia 26.10.2022r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25


w Szczecinie

Ul. Jagiellońska 33

Dotyczy: ul. Bol.Śmiałego 1a / 11

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.

Stwierdzono:



	1	2	3	4	5
str.					
III					WK15
II	WL13				WK13
I					WK11
N		COG9	WK9	WL9	
piw.					

Brak wolnych przewodów kominowych w obrębie kuchni.

W przypadku wykonywania łazienki wentylację tego pomieszczenia wyprowadzić po elewacji ponad dach budynku.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkania w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Upr. Nr 13003 z 20.12.1994