



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61



Szczecin, dnia 08.07.2022r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Mickiewicza 38/27

W trakcie przeprowadzanej kontroli przewodów kominowych w budynku w związku z zagrożeniem lokalu stwierdzono:

- kratka wentylacyjna w kuchni zarośnięta brudem nie działa od dłuższego czasu**
- nawiew powietrza z zewnątrz do lokalu zaklejony (w kuchni)**
- szczelna stolarka okienna (PCV)**
- okna oklejone taśmą**
- w kuchni zamontowana kabina prysznicowa**
- brak nawiewu powietrza z zewnątrz**
- w pokoju w którym powstało zagrożenie suszarka z wywieszonym praniem**

W tej sytuacji stworzono w lokalu idealne warunki do rozwoju grzyba i pleśni.

Zalecane wykonanie nawiewów powietrza z zewnątrz do lokalu oraz podcięcie drzwi pomiędzy pomieszczeniami aby uzyskać cyrkulację powietrza i wyprowadzać wilgoć poprzez kratkę wentylacyjną.

Jeżeli ma w kuchni pozostać kabina to należy przeprowadzić legalizację pomieszczenia na łazienkę.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Jgr. Nr 13003 z 20.12.1994