


Szyna ochronna neutralna

Typ i przekrój przewodu



ZGODNIE Z WOLĄ INWESTORA
PRZYJĘTO 0,3kW MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ
NA JEDEN PUNKT PEL - ZESTAW KOMPUTEROWY

OCHRONA OD PORAŻEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

**BIURO PROJEKTOWANIA KOSZTORYSOWANIA I NADZORU W BUDOWNICTWIE
PAWEŁ PUK**
Oś. K.Wielkiego 16a/6; 56-200 Góra
tel. 504 085 732; e-mail pawelpuk@wp.pl

Investor:	Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra			
Obiekt:	Budynek szkoły ul. Armii Polskiej 15 a; 59 - 400 Góra			
Temat:	Wymiana oświetlenia wraz z wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, informatycznej i ppoż. wraz z nowym przyłączem prądu			
Funkcja	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Marek Żelawski	WKP/0161/POOE/14		01.2022
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Murach	WKP/0446/POOE/18		01.2022
Podziąka:	Nr rysunku: E-27	Temat rysunku: Schemat rozdzielnic RIT - pom. nr 202, bud. A		