



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 16 sierpnia 2023 r.

ZP.272.21.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W – ul. Jeżynową, drogą gminną 311601W – ul. Topolową w miejscowości Strzeniówka, gm. Nadarzyn**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Pytanie 1: Prosimy o podanie wymagań co do właściwości siatki z włókna szklanego zastosowanej na połączeniu projektowanej i istniejącej naw. Bitumicznej. Informacja ta jest kluczowa w wycenie robót.

Odpowiedź: Wymagania dot. zastosowanej siatki są zawarte na rysunku z projektu wykonawczego drogowego D04 "Detale Konstrukcyjne" - Siatka z włókna szklanego 100/100.

Pytanie 2: W SOR widnieje zapis, że na wyspach kanalizujących ruch zaprojektowano znaki U-5a z C-9 natomiast na rys. Plan organizacji ruchu wstawione są znaki U-5b_C-9. Prosimy o informację, co jest wiążące.

Odpowiedź: Należy zastosować znak U-5a z C-9.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Wojciech Herner
CZŁONEK ZARZĄDU