

KONDYGNACJA "+0"



KONDYGNACJA "-I"

SYSTEM POLON6000:

- Centrala SSP POLON6000 (W.główny)
- Czujka optyczna dymu DOR-4046
- Czujka dwusensorowa DPR-4046
- Czujka temperatury TUN-4046
- Wskaźnik zadziałania WZ-31
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- Moduł wej/wyj EKS-6022 (2wej/2wyj)
- Pion kablowy SSP/DSO

OKABLOWANIE:

- Linia dozorowa: - przewód YnTKSY 1x2x1mm - listwa instalacyjna PCV/rurka PCV
- Zasilanie centrali SSP,DSO: - przewód (N)HXH FE180/E30 3x2,5mm - uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS
- Linia sterująca (od modułów): - przewód HDGs FE180/E90 3x2,5mm - uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS
- Linia sygnalizacyjna DSO: - przewódHTKSH(ekw) FE180/E90 2x1mm - uchwyt certyfikowany E30 np. BAKS

SYSTEM DSO AMBIENT:

- Jednostka centralna: - menedżer systemu Multives - wzmacniacze strefowe - zasilacz systemowy
- Mikrofon strażaka ABT-DFMS
- VII/8A Głośnik ścienno/sufitowy linii redundantnej A
- VII/8B Głośnik ścienno/sufitowy linii redundantnej B

TELE-SERWIS
86-300 Grudziądz
ul. Składowa 8
tel. (56) 46-59-322
fax. (56) 64-11-931
e-mail: projekt@tele-serwis.com.pl

Obiekt: Zespół Placówek Młodzieżowych "BURSA"
ul. Gen. J. Hallera 37
86-300 Grudziądz

Temat: INSTALACJA SYSTEMU - SSP, DSO

Projektant: mgr Maciej Gehrke
Upr. nr D-1478/13

Nazwa rysunku: Schemat instalacji - Kondygnacja -I, +0

Nr rys.: RYS-1