

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Na podstawie art. 137 ust. Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przetargu nieograniczonego 5/NTSI/2024 pn. „Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu – dostawy”, dokonuje się następującej zmiany:

SWZ:

- 1) SWZ – strona 5, rozdział 7, pkt 7.1.4 „Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:” – było:

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

ZADANIE 1 – Montaż wirówki osadu	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej dwie dostawy nowych wirówek osadu o wydajności osadu min. 25 m ³ /h wraz z rozmieszczeniem i montażem oraz uruchomieniem na terenie oczyszczalni ścieków.
ZADANIE 2 – Wymiana dmuchaw	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej dwie dostawy nowych dmuchaw o mocy min. 70 m ³ /h wraz z rozmieszczeniem i montażem oraz uruchomieniem na terenie oczyszczalni ścieków.
ZADANIE 3 – Dostawa i montaż analizatora toksyczności	Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

otrzymuje nowe brzmienie:

Zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza, by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.	
ZADANIE 1 – Montaż wirówki osadu	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej dwie dostawy nowych wirówek osadu o wydajności osadu min. 25 m ³ /h wraz z rozmieszczeniem i montażem oraz uruchomieniem na terenie oczyszczalni ścieków.
ZADANIE 2 – Wymiana dmuchaw	Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej dwie dostawy nowych dmuchaw o mocy min. 70 kW wraz z rozmieszczeniem i montażem oraz uruchomieniem na terenie oczyszczalni ścieków.
ZADANIE 3 – Dostawa i montaż analizatora toksyczności	Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

SWZ:

2) SWZ – strona 28, rozdział 15 „Sposób oraz termin składania ofert, termin otwarcia ofert”, pkt 15.2 oraz 15.3 – było:

15.2. Termin składania ofert do dnia: 06.05.2024 r., godz. 10:00.

15.3. Termin otwarcia ofert: 06.05.2024 r., godz. 11:15.

otrzymują nowe brzmienie:

15.2. Termin składania ofert do dnia: 10.05.2024 r., godz. 10:00.

15.3. Termin otwarcia ofert: 10.05.2024 r., godz. 11:15.

3) SWZ – strona 30, rozdział 16 „Termin związania ofertą”, pkt 16.1 – było:

- 16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 03.08.2024r.

otrzymuje nowe brzmienie:

- 16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 07.08.2024r.

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

Halina Staszkievicz