

Chrzanów, dnia 4 kwietnia 2024 r.

ZP.271.2.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zagospodarowanie terenów zielonych pomiędzy ul. Partyzantów i ul. Jordana w Chrzanowie**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawców w dniu 02.04.2024 r.

Pytanie nr 1:

Czy do zadań wykonawcy należy będzie zakup roślin ujętych w przedmiarze?

Odpowiedź nr 1:

Tak, należy zakupić rośliny ujęte w przedmiarze.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie czy kształt opraw może być zbliżony do proponowanego a mianowicie czy ramię z oprawą może być zamontowane pod innym kątem niż 90. Proszę o udostępnienie obliczeń fotometrycznych dla obiektu w celu dopasowania odpowiednich opraw oświetleniowych. Czy ze względu na święta co za tym idzie wydłużony czas oczekiwania na odpowiedzi ze strony dostawców termin składania ofert może zostać przedłużony do 09,04,2024

Odpowiedź nr 2:

Ramię z oprawą może być zamontowane pod kątem innym niż 90 stopni. Obliczenia fotometryczne Wykonawca ma wykonać w swoim zakresie dobierając oprawy. Zamawiający nie udostępni obliczeń, gdyż wskazują producenta.

Pytanie nr 3:

Proszę o doprecyzowanie parametrów kamer w opisie technicznym są podane kamery 20MP na rysunku E-04 są wyszczególnione kamery 12mp. Są to rozbieżności w ramach jednego projektu uniemożliwiające dokładną wycenę.

Odpowiedź nr 3:

Należy wycenić kamery 20 MP.

Pytanie nr 4:

W przedmiarach brak jest pozycji zasilania rozdzielnic RS kablem YKY 4x35 czy należy przyjąć do wykonania to zasilanie?

Odpowiedź nr 4:

Należy wycenić zasilanie rozdzielnic RS. Przedmiar służy Wykonawcy jedynie pomocniczo.

Pytanie nr 5:

Zaprojektowany switch przemysłowy 4xPOE jest niewystarczający dla obsługi 5 kamer Które są skomunikowane po skrętce. proszę o potwierdzenie ze należy wycenić większy switch np 8xPOE

Odpowiedź nr 5:

Należy wycenić większy switch np 8xPOE.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło