

Zamawiający:

Łądek, dnia 01.02.2024 r.

Gmina Łądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.1.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 36: Proszę o wskazanie na szkicu miejsca, gdzie przewidują Państwo zabudowę falownika oraz wskazanie miejsca wpięcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca miejsca umiejscowienia falownika, należy umiejscowić go w miejscu spełniającym wszystkie warunki instrukcji montażu zarówno modułów fotowoltaicznych jak i inwertera oraz uwzględniając ekonomikę i straty.

Pytanie nr 37: Czy Wykonawca musi przygotować i złożyć wniosek o wydanie warunków przeniesienia licznika na zewnątrz we wskazane miejsce?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca musi przygotować i złożyć wniosek o wydanie warunków przeniesienia licznika na zewnątrz we wskazane miejsce.

Pytanie nr 38: Proszę o informację, czy potrzebują Państwo projekt budowlany, czy wystarczy projekt techniczny proponowanych rozwiązań? Postępowanie dotyczy montażu instalacji kwalifikowanej jako mikro instalacja i w tym przypadku projekt budowlany nie jest wymagany, wystarczy samo zgłoszenie do zakładu energetycznego, jeżeli moc przyłączeniowa jest odpowiednia.

Odpowiedź: Zamawiający w ramach dokumentacji składanej przez Wykonawcę wymaga projekt techniczny, dokumentację powykonawczą wraz z naniesieniem na mapy wszelkich tras kablowych jak i zainstalowanych urządzeń i konstrukcji.

Pytanie 39: W przypadku, gdy moc instalacji jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu, konieczne jest uzyskanie warunków przyłączeniowych od Zakładu Energetycznego - Czy Zamawiający uzyskał warunki przyłączeniowe ? Jeżeli tak to zwracamy się o ich udostępnienie. Jeżeli nie to proszę o informację, że ich uzyskanie leży w zakresie Wykonawcy i nie wlicza się do terminu realizacji Inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Zwiększenie mocy przyłączeniowej obiektu nie leży w zakresie wykonawcy i nie wlicza się do terminu realizacji Inwestycji.

Pytanie 40: Czy odebranie instalacji PV od Wykonawcy warunkują Państwo tym, że musi wykonać prawidłowe zgłoszenie mikroinstalacji do zakładu energetycznego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że warunkiem odebrania robót polegających na budowie mikroinstalacji jest prawidłowe zgłoszenie mikroinstalacji do zakładu energetycznego.

Pytanie nr 41: Czy wypłatę wynagrodzenia warunkują Państwo od tego, czy Zakład Energetyczny przyłączy instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź: Zamawiający nie warunkuje wypłaty wynagrodzenia od tego czy zakład energetyczny przyłączy instalację fotowoltaiczną.

Pytanie 42: Proszę o podanie parametrów jakimi ma charakteryzować się ogrodzenie? Czy ma być wyposażone w furtkę oraz bramę?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 6 przedmiaru.

Pytanie nr 43: Czy konstrukcja może być przeznaczona do montażu 2 modułów w pionie zamiast 4 w poziomie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu modułów pionowo.

Pytanie 44: Czy Zamawiający wymaga uzgodnień z gestorami sieci w sytuacji, gdy w miejscu montażu instalacji PV przebiega podziemna infrastruktura?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga uzgodnienia umiejscawiania instalacji z wykonawcą przed rozpoczęciem prac na podstawie dostarczonego projektu techniczno-wykonawczego przez wykonawcę uwzględniający wszelkie kolizje. Zamawiający przedstawi wykonawcy mapy z infrastrukturą podziemną istniejącą w lokalizowanych instalacjach. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury nawet tej niebędącej na mapach odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Wójt Gminy Łądek

Artur Miętkiewicz