



POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

WPŁYNĘŁO
DNIA: 05. 05. 2022

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01, 04, faks 41 368 51 26

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 41 34 94 230, 41 34 94 275

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. GAGARINA 8 W KIELCACH
ul. Gagarina 8
25-031 Kielce

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKI.ZMSM.763.1144889.98.22

Kielce, 20.04.2022 r.

Dot.: **Wydania warunków zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej w związku z projektowanym zagospodarowaniem terenu (wymiana nawierzchni i podbudowy) przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Kielcach ul. Gagarina 8, dz. nr ewid. 4/105 obr. 0023.**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	N/C	dn 110	PE	-	Kielce Majora Jurija Gagarina		
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE	-	Kielce Majora Jurija Gagarina		
PRZYŁĄCZE	N/C	dn 63	PE	-	Kielce Majora Jurija Gagarina	1	

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110.

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zbliżeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 - 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.

m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

3. W przypadku braku możliwości zachowania odległości wymienionych w pkt. 2 sieć gazowa będzie podlegała przebudowie na podstawie warunków technicznych przebudowy wydanych przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na wniosek inwestora.

4. W miejscu zabezpieczenia sieci gazowej (pas drogowy) zastosować osłonową rurę dwudzielną. Przy zabezpieczeniu przewodów gazowych rurami dwudzielnymi należy zainstalować opaski z tworzywa sztucznego w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu rur osłonowych z izolacją rury gazowej (ewentualne uszkodzenia).

5. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

7. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

8. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992. Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie obciążony rachunkiem uwzględniającym wszelkie poniesione przez Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzyści. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej staranności i ostrożności przy wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociągu.

9. Ważność warunków określa się do dnia 20.04.2024 r.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Do wiadomości:

- Gazownia w Kielcach
 - Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a
- Załączniki:
- mapa sytuacyjna

KIELCZANIN
Sektora Ewidencji Majątku
i Uzgodnień
Agnieszka Weska
ZA ZGODNIENIEM
Z ORYGINAŁEM
MAJĄTKOWO - USŁUGOWA
MA - P
Małgorzata Zapart-Pióro
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8
tel. 880 459 970, 794 740 004
NIF 9591828786, REGON 260366745

rojt

Miejscowość: 266101_Kielce
ulica: Gagarina
obwód: 0023
działka: 4/112
Inwentaryzacja eN.
skala 1:500

Prace wykonane:
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000"
2. w układzie wysokościowym Riemersfeld 56
Mapa inwentaryzacyjna powstała w wyniku inwentaryzacji rastera budowlanego Mapy Miasta Kielce.
Opis: inwentaryzacja (planów) przygotowana na podstawie operatu ewidencyjnego planów i budynków.
Archiwizacja: 20.01.2010
Kielce, 20.01.2010
Marek C3
Marek A3 03 C14

PROJMAP II
Tomasz Jakubowski
25-751 Kielce, ul. Krzysztołowa 4
tel. 501 689 544
NIP 959-001-97-83, Reg. 292374369

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
MZ-P
Małgorzata Zapart-Pióro
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8
tel. 880 459 970, 794 740 004
NIP 9591828786, REGON 260366745

Projektowa:	mgr inż. Małgorzata Zapart - Pióro	Projekt techniczny
Opracowała:	mgr inż. Małgorzata Zapart - Pióro	Branda: Crogli
Skala:	1:500	Rysunek
Zagospodarowanie terenu przy budynku mieszkaniowym przy ul. Gagarina 8 w Kielcach		
PLAN SYTUACYJNY - STAN ISTNIEJĄCY		
Data:		04.2022
Nr rys.		2

Miasto Kielce
Mapa zasadnicza
Skala 1:500

Województwo: świętokrzyskie
Miasto Kielce
Jednostka ewidencyjna: 266101_1_Kielce
Obręb ewidencyjny: 0023

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala 1: 500



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**FIRMA PROJEKTOWO-
MAJGÓRZATA ZAPART-PIÓRO**
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8
tel. 380 459 970, 794 740 004
NIP 9591828786, REGON 260366745

OZNACZENIA:

- granicza działki
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej czarnej - pow. ok. 164m²
- projektowana nawierzchnia z płyt szarych wypełnionych humusem - pow. ok. 180,5m²
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej - pow. ok. 291,5m²
- projektowane zahamowanie i obsianie traw - pow. ok. 83,9m²
- projektowane obrzeża z krawężników prostych ułożonych na płask - długość ok. 79mb
- projektowane obrzeża z krawężników prostych ułożonych na sztorc - długość ok. 113mb
- projektowane obrzeża chodnikowe 6x20cm - długość ok. 31mb
- drzewo - nie istniejące

projektowane ułożenie przepustów ochronnych dwudzielnych dla ewentualnych odkopanych rur gazowych - ok. 88mb

**FIRMA PROJEKTOWO-
MAJGÓRZATA ZAPART-PIÓRO**
25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 8
tel. 380 459 970, 794 740 004
NIP 9591828786, REGON 260366745

Projektowała:	mgr inż. Małgorzata Zapart - Pióro	Stadium:	Projekt techniczny
Opracowała:	mgr inż. Małgorzata Zapart - Pióro	Branka:	Drogi
Skala:	1:500	Date:	04.2022
Projekt zagospodarowania terenu		Nr rys.:	3

Wzrost: 170cm, Ciężar ciała: 70kg, Ciężar serca: 100g
Z dnia: 31.07.2019
Małgorzata Główna

Opis inwestycji	PRZEBUDOWA MIASTA KIELCE
Nazwa inwestycji	MAPA ZASADNICZA
Numer projektu	P 2661.200.1945
Data wykonania	01.08.2019
Miejsce, na którym i podpis osoby odpowiedzialnej	

