


SYMBOL		OPIS	
TR		-	Tablica rozdzielcza TR
GSU		-	Główna szyna uziemiająca
		-	Złącze kontrolne ZK Uziemienie pionowe o wartości R≤10,0Ω
		-	Miejscowe połączenie wyrównawcze
		-	Koryto kablowe ocynkowane 100
		-	Połączenie wyrównawcze



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik			
obiekt:	Budynek usługowy – zaplecze usług sportu Czmoń, dz. nr ewid. 305, gmina Kórnik			
branża:	Elektryczna			skala: 1:100
temat: rysunku:	INSTALACJE SIŁY I GNIAZD			
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:
Projektował instalacje elektryczne	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0187/P00E/11	12.2021	
Sprawdził – konstrukcja:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0193/P00E/13	12.2021	

E-02