



UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:  
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA  
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE  
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

SYMBOL		OPIS	
TR		-	Tablica rozdzielcza TR
		-	Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING TYTAN LED HALL 70W 4000K 9800lm IP66
		-	Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING VECTOR 3 LED 601MM 2750LM IP40 840 24W
		-	Oprawa oświetleniowa LENA LIGHTING DLN 220 LED EVO 2600lm 840 21W IP65
		-	Oprawa oświetlenia awaryjnego PRIMOS II LED 0000-PL-AP-5W-AT-1h-NM-TS-CW-9016
		-	Oprawa oświetlenia awaryjnego PRIMOS II LED 0000-PL-AP-5W-AT-1h-NM-TE-CW-9016
		-	łącznik pojedynczy
		-	łącznik schodowy
		-	Wentylator - dobór i dostawa w zakresie branży instalacyjnej
		-	Oprawa oświetleniowa plafon naścienny LENA LIGHTING Dione LED Plus Asymmetric LED 21W 2150lm 4000K IP65

DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ZAMIENNIKÓW JEDNAK  
MUSZĄ PARAMETRACH MINIMUM RÓWNOWAŻNYCH

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
"GOYA" Sławomir Gierliński  
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik  
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik			
obiekt:	Budynek usługowy – zaplecze usług sportu Czmoń, dz. nr ewid. 305, gmina Kórnik			
branża:	Elektryczna			skala: 1:100
temat: rysunku:	INSTALACJE OŚWIETLENIA			
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:
Projektował instalacje elektryczne	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0187/P00E/11	12.2021	
Sprawdził – konstrukcja:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0193/P00E/13	12.2021	

E-03