



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jazłowa

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52
tel. 22 341 14 11, fax 22 701 33 03

Zgodność z projektem
zaprojektowanych
instalacji i przepisami.
Polecamy wiedzę
techniczną odpowiada
projektowa jednostka

Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi
warunkami przyłączenia / przebudowy
dn. 29.10.2023 projektowane urządzenia:

WVL PRED 0653878 Km2.3

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jazłowa
Wydział Maja i Sieciowego

Kierownik
Robert Sakowski

Rejon Energetyczny Jazłowa
Wydział Maja i Sieciowego
Samodzielny Referent
Adrian Szewczyk

UWAGA:
Projektowaną rurę osłonową należy na
etapie realizacji traktować jako kabel i po
zakończeniu robót budowlanych należy
przeprowadzić inwentaryzację rury i
nanieść na mapy jako kabel
elektroenergetyczny.
Ma to związek z posiadanym przez
PGE Dystrybucja S.A. pozwoleniem na
budowę sieci elektroenergetycznej
oznaczonej jako ZUD 214/22

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 484 33 00, e-mail: umig@gorakalwaria.pl

Jednostka projektowa: CODA Pracownia Projektowa Daniel Kopyt
ul. Kniaziewicza 15/9, 05-500 Piaseczno
tel. kom. 692-429-320, e-mail: coda.kopyt@gmail.com

Nazwa obiektu: Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii i Karolinie
Adres obiektu: woj. mazowieckie pow. piaseczyński gm. Góra Kalwaria

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY | Branża: | ELEKTROENERGETYCZNA | TOM II.2 |
| Stanowisko: | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Marcin Bernik | Elektryczna | LUB/0180/PWBE/21 | |
| Projektant sprawdzający: | mgr inż. Piotr Borowik | Elektryczna | MAZ/0370/PBE/23 | |

Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny
Rewizja 01
Skala: 1:500
Data: 10.2023
Nr rys.: 2.1