

Odpowiedzi na pytania:

- 1. Prosimy o sprecyzowanie informacji czy wysokość 2,2 m dolnej krawędzi tablicy do końca słupa jest wystarczająca oraz sprecyzowanie czy ta 100 cm część słupa do umieszczenia w ziemi może być jednorodna ze słupem czy musi być skręcana.**

Odp.

Część „górną” stelażu wystająca ponad ziemię ma mieć 2,2 m dł., natomiast część „dolną” umieszczona w gruncie ma mieć 1,0 m dł. Część dolna i górna mogą być jednorodne.

- 2. Prosimy o sprecyzowanie czy realizacja dotyczy samego wykonania i dostawy do Zamawiającego czy również montażu we wskazanym miejscu. Czy słupy mają być wyposażone w poprzeczki gwarantujące stabilne wbetonowanie.**

Odp.

Zamawiający wykona montaż we własnym zakresie. Tak słupy mają być wyposażone w poprzeczki.

- 3. Prosimy jeszcze o sprecyzowanie czy tablice informacyjne na stelażach mają być jednostronne czy dwustronne.**

Odp.

Tablice mają być jednostronne.